Dane aktualne na dzień: 21-02-2026 13:48

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/akumulator-30ah-do-agregatu-t05008-ct05008-8-1-geko-p-34580.html

Akumulator 30Ah do agregatu T05008 CT05008-8-1 GEKO

Cena brutto	**285,60 zł**
Cena netto	**232,20 zł**
Dostępność	**Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin**
Numer katalogowy	**CT05008-8-1**
Kod producenta	**CT05008-8-1**
Kod EAN	**5901477175251**
Producent	**Narzędzia GEKO**

Opis produktu

Akumulator 30Ah do agregatu T05008 CT05008-8-1 GEKO

Akumulator rozruchowy dedykowany do agregatów prądotwórczych GEKO serii T05008. Zapewnia niezawodny rozruch silnika spalinowego oraz zasilanie układów elektrycznych agregatu.

Pojemność 30Ah

Kompatybilność Agregat T05008

Symbol CT05008-8-1

Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Pojemność 30Ah

Wartość 30Ah określa ilość energii, jaką akumulator może dostarczyć w ciągu godziny. Pojemność ta wystarcza do wielokrotnego rozruchu silnika agregatu oraz zasilania układu sterowania. W praktyce oznacza to pewny start nawet po dłuższym postoju urządzenia.

Dedykowana kompatybilność

Akumulator zaprojektowano specjalnie dla modelu T05008 GEKO. Dopasowanie wymiarów, mocy rozruchowej oraz parametrów elektrycznych gwarantuje prawidłową współpracę z układem elektrycznym agregatu bez konieczności modyfikacji.

Konstrukcja odporna na wibracje

Wzmocniona obudowa oraz stabilne mocowanie wewnętrznych elementów zapewniają odporność na drgania występujące podczas pracy silnika spalinowego. Minimalizuje to ryzyko uszkodzeń mechanicznych i przedwczesnego zużycia.

Zastosowanie w urządzeniach prądotwórczych

Parametry akumulatora dostosowano do specyfiki pracy agregatów – okresowego użytkowania, zmiennych warunków temperaturowych oraz wymagań dotyczących mocy rozruchowej silników spalinowych o różnej pojemności skokowej.

Specyfikacja techniczna

Model	CT05008-8-1
Pojemność nominalna	30Ah
Kompatybilność	Agregat GEKO T05008
Producent	GEKO
Typ urządzenia	Akumulator rozruchowy do agregatów prądotwórczych

Zastosowanie

- Rozruch silnika spalinowego w agregatach prądotwórczych GEKO T05008
- Zasilanie układów elektrycznych i sterujących agregatu
- Wymiana zużytego akumulatora w istniejącym sprzęcie
- Zapewnienie rezerwowego źródła energii dla systemów awaryjnych
- Użytkowanie w warunkach budowlanych i przemysłowych
- Praca w zmiennych warunkach temperaturowych

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model agregatu – akumulator dedykowany jest do jednostki T05008 GEKO. Symbol CT05008-8-1 powinien być zgodny z oznaczeniem w dokumentacji technicznej urządzenia. W razie wątpliwości warto skonsultować się z serwisem lub producentem.

Montaż i podłączenie

Instalacja wymaga odłączenia starego akumulatora – najpierw zacisk ujemny, potem dodatni. Nowy akumulator należy zamontować w tym samym położeniu, zachowując prawidłową polaryzację. Podłączenie w odwrotnej kolejności: najpierw plus, potem minus. Zaciski powinny być dobrze dokręcone i zabezpieczone przed korozją.

Przechowywanie i konserwacja

Akumulator należy przechowywać w stanie naładowanym w temperaturze 5-25°C. Okresowe doładowywanie co 2-3 miesiące zapobiega głębokiemu rozładowaniu. Zaciski warto zabezpieczyć smarem technicznym. Regularnie sprawdzać poziom elektrolitu, jeśli konstrukcja na to pozwala.

Produkty powiązane

Do prawidłowej eksploatacji agregatu T05008 mogą być potrzebne: ładowarka do akumulatorów kwasowych, kable rozruchowe, filtry powietrza i oleju silnikowego, świece zapłonowe oraz olej silnikowy zgodny ze specyfikacją producenta.