

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/starter-do-agregatu-t05001-ct05001-23-geko-p-34275.html>

Starter do agregatu T05001 CT05001-23 GEKO

Cena brutto	52,35 zł
Cena netto	42,56 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CT05001-23
Kod producenta	CT05001-23
Kod EAN	5901477170812
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Starter do agregatu T05001 CT05001-23 GEKO

Mechanizm rozruchowy przeznaczony do agregatów prądotwórczych GEKO serii T05001. Część zamienna umożliwiająca przywrócenie funkcji elektrycznego uruchamiania silnika w agregacie.

Model CT05001-23

Kompatybilność Agregat T05001

Producent GEKO

Typ części Oryginalna

Charakterystyka

Dedykowana kompatybilność

Starter zaprojektowany specjalnie dla agregatu T05001. Gwarantuje zgodność wymiarów montażowych, parametrów elektrycznych oraz interfejsu mechanicznego z silnikiem. Eliminuje problemy z dopasowaniem występujące przy częściach uniwersalnych.

Funkcja rozruchowa

Mechanizm przekształca energię elektryczną z akumulatora na ruch obrotowy wału silnika. Umożliwia uruchomienie agregatu bez

konieczności ręcznego rozruchu linką, co jest szczególnie istotne w urządzeniach o większej mocy.

Instalacja bez specjalistycznych narzędzi

Montaż wymaga podstawowego zestawu kluczy płaskich i nasadowych. Starter mocowany jest w oryginalnych punktach montażowych, a podłączenie elektryczne odbywa się poprzez standardowe złącza. Proces wymiany zajmuje 15-30 minut.

Część zamienna OEM

Produkt marki GEKO oznacza zgodność ze specyfikacją producenta agregatu. Zachowuje parametry oryginalnego startera, w tym moment obrotowy, prąd rozruchowy oraz trwałość mechanizmu bendiksu.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CT05001-23
Kompatybilny model agregatu	GEKO T05001
Producent	GEKO
Typ części	Starter elektryczny
Przeznaczenie	Agregaty prądotwórcze

Zastosowanie

- Wymiana zużytego startera w agregacie T05001
- Naprawa układu rozruchowego przy uszkodzeniu mechanicznym
- Przywrócenie funkcji elektrycznego startu po awarii
- Modernizacja agregatu z rozruchu ręcznego na elektryczny (jeśli przewidziano taką opcję)
- Serwis agregatów prądotwórczych GEKO

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu agregatu znajdujący się na tabliczce znamionowej urządzenia. Starter CT05001-23 jest przeznaczony wyłącznie dla modelu T05001. W przypadku innych modeli GEKO należy dobrać odpowiedni numer katalogowy startera. Sprawdź także stan akumulatora - nawet sprawny starter nie uruchomi silnika przy rozładowanym akumulatorze.

Instalacja i konserwacja

Przed montażem należy odłączyć akumulator od instalacji elektrycznej agregatu. Stary starter odkruchiwается z bloku silnika poprzez odkręcenie śrub montażowych (zazwyczaj 2-3 punkty mocowania). Po zamontowaniu nowego startera należy podłączyć przewody elektryczne zgodnie z oryginalnym schematem – zazwyczaj grubszy przewód zasilający oraz cieńszy przewód sygnałowy od wyłącznika.

Starter nie wymaga konserwacji w trakcie eksploatacji. Zaleca się jednak okresową kontrolę stanu połączeń elektrycznych oraz czyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń. Unikaj zlewania wody bezpośrednio na mechanizm startera podczas mycia agregatu.

Typowe objawy uszkodzenia startera

Starter może wymagać wymiany, gdy po włączeniu zapłonu słychać tylko kliknięcie przekaźnika bez obrotu silnika, występuje charakterystyczny zgrzyt zębów bendiksu, silnik obraca się wolno mimo naładowanego akumulatora, lub starter w ogóle nie reaguje na włączenie zapłonu. W takich przypadkach warto także sprawdzić stan akumulatora oraz przewodów zasilających przed wymianą startera.